

informujemy, że krata wentylacyjna produkcji firmy P.P.H.U. SAW-POL
do systemu podłóg podniesionych
typ

KPP-1 600x600

została poddana badaniom wytrzymałościowym
metodą obciążenia statycznego
wg PN-EN 12825:2002/Ap1:2005
i została zakwalifikowana do właściwych klas:

- klasa obciążenia wg PN-EN 12825 - **2**
- klasa ugięcia wg PN-EN 12825- **C**

Klasyfikacja udokumentowana raportem z badań
NR LK00-01823/13/Z00NK z dnia 20 sierpnia 2013r.

